

35.410.3130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.3130 (833-398)

Tanımı Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	960,77	39,30	19,65
2005	0,00	0,00	0,00
2021	562,00	39,30	19,65
2013	470,00	18,39	9,20
2023-1	1140,00	80,00	40,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	439,00	21,70	10,85
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	549,00	27,40	13,70
2016	434,00	25,00	12,50
2011	0,00	0,00	0,00
2017	436,00	26,90	13,45
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	973,00	51,50	25,75
2022-1	772,00	39,30	19,65
2023-2	1500,00	128,00	64,00
2015	424,00	20,00	10,00
2014	433,00	18,40	9,20
2020	554,00	32,20	16,10
2024	2440,00	244,00	122,00

35.410.3130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Paslanmaz çelik kaplı yarı iletken harici sıcaklık sensörlü, sensör için farksal alarm eşik seviyesi, alarm eşik seviyesi, min eşik seviyesi gibi bilgiler 35.410.3110 birim fiyat numaralı algılama sistemine, harici sensör modülü kullanarak bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, harici sıcaklık sensörü, sensör modülü ve bağlantı kutuları temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

35.410.3130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.