

35.415.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.415.1460 (832-108)

Tanımı Paralel ihbar lambası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	11,00	4,40	2,20
2014	11,00	4,00	2,00
2016	12,20	5,50	2,75
2011	0,00	0,00	0,00
2019	26,30	8,65	4,33
2013	11,00	4,00	2,00
2020	29,60	10,20	5,10
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	57,50	16,30	8,15
2023-1	77,00	25,20	12,60
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	53,64	12,50	6,25
2024	185,00	77,00	38,50
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	45,20	12,50	6,25
2021	35,80	12,50	6,25
2017	15,00	5,95	2,98
2023-2	108,00	40,40	20,20
2018	20,40	6,85	3,43

35.415.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Paralel ihbar lambası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın alarm dedektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Dedektörün üzerindeki göstereyi (ışık (led)) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki göstere (ışık (led)), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm'den küçük olmamalıdır. Paralel ihbar lambası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Paralel ihbar lambası temini, yerine montajı, bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.