

35.410.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.7010

Tanımı Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi: (Ölçü: Adet)

Adresli kablosuz yangın alarm alıcı-verici, uyumlu bir çevrime bağlandığında, adresli kablosuz saha cihazlarını yangın algılama ve ihbar sistemine bağlayan, en az 7 farklı kanaldan haberle

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3300,00	189,00	94,50
2022-1	2230,00	93,50	46,75
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-3	2820,00	122,00	61,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	1450,00	93,50	46,75
2019	1080,00	65,00	32,50
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	2784,65	93,50	46,75
2023-2	4320,00	303,00	151,50
2024	7010,00	576,00	288,00
2020	1200,00	76,50	38,25

35.410.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ

TS EN 54-25 standardı 4.2.6 maddesi geređi sistemin herhangi bir RF bağlantılı bileşeninden kontrol merkezine TS EN 54-2'de tanımlanan sürelerde bir mesajı iletme yeteneđi kaybı 300 s'den kısa bir sürede fark edilmeli ve 100s'den kısa bir sürede gösterilmelidir. www

35.410.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.