

35.415.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1400 (830-102)
Tanımı	Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	85,00	10,30	5,15
2022-2	104,57	10,30	5,15
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	139,00	20,80	10,40
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	25,00	3,00	1,50
2020	52,50	8,40	4,20
2018	37,60	5,65	2,83
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	63,50	10,30	5,15
2016	26,70	4,55	2,28
2017	31,50	4,90	2,45
2015	25,50	3,65	1,83
2019	48,70	7,15	3,58
2014	27,50	3,30	1,65
2022-3	108,00	13,40	6,70
2024	308,00	63,50	31,75
2023-2	186,00	33,30	16,65

35.415.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı (Ölçü: Adet)

Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretleriyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.