

35.415.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.415.1410 (830-103)

Tanımı Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	42,40	4,90	2,45
2012	0,00	0,00	0,00
2021	93,00	10,30	5,15
2018	51,00	5,65	2,83
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	157,37	10,30	5,15
2024	447,00	63,50	31,75
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	127,00	10,30	5,15
2022-3	161,00	13,40	6,70
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	273,00	33,30	16,65
2023-1	206,00	20,80	10,40
2010	0,00	0,00	0,00
2020	77,00	8,40	4,20
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	66,50	7,15	3,58

35.415.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı (Ölçü: Adet)
Konvansiyonel resetlenebilir yangın ihbar butonu, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Butonun temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.