

## 35.415.1550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.415.1550 (832-112)

**Tanımı** Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2880,00	229,00	114,50
2022-3	3640,00	298,00	149,00
2023-1	4640,00	461,00	230,50
2010	0,00	0,00	0,00
2015	967,00	81,50	40,75
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1760,00	187,00	93,50
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	982,00	74,00	37,00
2018	1210,00	126,00	63,00
2023-2	6130,00	738,00	369,00
2022-2	3563,10	229,00	114,50
2024	10030,00	1410,00	705,00
2013	1033,00	74,00	37,00
2021	2120,00	229,00	114,50
2016	997,00	102,00	51,00
2019	1520,00	159,00	79,50
2017	1010,00	110,00	55,00

## 35.415.1550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60)  
Cihaz içerisine entegre edilmiş, konvansiyonel optik duman dedektörü ile havalandırma kanallarında duman algılaması yapabilen, havalandırma kanalından optik duman dedektörüne uygun değerde hava akışı sağlayarak örnekleme yapabilen, ABS veya metal gövdeye, içerisindeki dedektörün işlevlerinin görülebileceği şeffaf kapağa sahip, TS EN 54-7 ve TS EN 54-27 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, örnek alma borusu alüminyum malzemeden imal edilen, cihazın temini, iş yerine nakli, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.415.1550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.