

35.415.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1600 (833-594)
Tanımı	Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	710,80	31,00	15,50
2023-2	1200,00	100,00	50,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	247,00	10,00	5,00
2020	347,00	25,40	12,70
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	343,00	21,60	10,80
2022-1	572,00	31,00	15,50
2009	0,00	0,00	0,00
2017	238,00	14,90	7,45
2018	274,00	17,10	8,55
2016	248,00	13,80	6,90
2013	260,00	10,00	5,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	242,00	11,00	5,50
2021	417,00	31,00	15,50
2024	1950,00	190,00	95,00
2022-3	721,00	40,40	20,20
2023-1	914,00	62,50	31,25

35.415.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
dâhili siren flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.