

35.415.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.415.1620 (833-596)

Tanımı Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	21,00	10,00	5,00
2014	20,00	10,00	5,00
2020	49,80	25,40	12,70
2022-1	72,50	31,00	15,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	21,00	11,00	5,50
2022-2	83,25	31,00	15,50
2022-3	93,00	40,40	20,20
2021	60,50	31,00	15,50
2019	42,80	21,60	10,80
2024	328,00	190,00	95,00
2016	23,90	13,80	6,90
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	129,00	62,50	31,25
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	186,00	100,00	50,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	33,40	17,10	8,55
2017	28,50	14,90	7,45
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

35.415.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti (Ölçü: Adet, ihzalat: %60)
Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi konvansiyonel veya yangın ihbar dedektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm asma tavan çeşitleri montajında; sarkma veya bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Dedektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, dedektörler ile aynı renk ve malzemedendir yapılmış olmalıdır. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir. Metal kulakçıklar paslanmaz malzemedendir yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır. Asma tavan ünitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.