

35.415.2050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.2050 (833-260)
Tanımı	Söndürmeyi başlatma butonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53,00	11,00	5,50
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	193,00	33,70	16,85
2022-3	245,00	43,90	21,95
2019	105,00	23,50	11,75
2020	122,00	27,60	13,80
2022-2	234,23	33,70	16,85
2015	53,00	12,00	6,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	434,00	109,00	54,50
2014	53,00	11,00	5,50
2023-1	320,00	68,00	34,00
2024	728,00	208,00	104,00
2016	56,50	15,00	7,50
2018	81,00	18,60	9,30
2017	68,00	16,20	8,10
2021	147,00	33,70	16,85

35.415.2050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Söndürmeyi başlatma butonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Söndürmeyi başlatma butonları, üzerindeki esnek kırılmaz cama ve butona basıldığında aktive olmalı ve bir anahtar vasıtasıyla sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın ihbar butonlarından ayırt edilebilmesi için sarı renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısına sahip olmalıdır. Buton TS EN 12094-3 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Söndürmeyi başlatma butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.2050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.