

35.415.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.2060 (833-265)
Tanımı	Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	245,00	43,90	21,95
2019	105,00	23,50	11,75
2013	53,00	11,00	5,50
2015	53,00	12,00	6,00
2020	122,00	27,60	13,80
2014	53,00	11,00	5,50
2016	56,50	15,00	7,50
2022-1	193,00	33,70	16,85
2022-2	234,23	33,70	16,85
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	728,00	208,00	104,00
2023-1	320,00	68,00	34,00
2021	147,00	33,70	16,85
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	434,00	109,00	54,50
2009	0,00	0,00	0,00
2017	68,00	16,20	8,10
2008	0,00	0,00	0,00
2018	81,00	18,60	9,30

35.415.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Söndürmeyi bekletme butonları, üzerindeki esnek kırılmaz cama ve butona basıldığında aktive olmalı ve basılı tutulduğu sürece aktif kalmalıdır. Yangın ihbar butonlarından ayırt edilebilmesi için mavi renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısına sahip olmalıdır. Buton TS EN 12094-3 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Söndürmeyi bekletme butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.