

35.420.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.420.1050 (833-602)

Tanımı Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	959,00	175,00	87,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	551,00	143,00	71,50
2014	0,00	0,00	0,00
2018	405,00	95,50	47,75
2019	492,00	121,00	60,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2280,00	565,00	282,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1170,50	175,00	87,50
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1230,00	228,00	114,00
2024	3820,00	1080,00	540,00
2021	665,00	175,00	87,50
2023-1	1680,00	353,00	176,50
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

35.420.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü (Ölçü: Adet)

Gaz kontrol paneline bağlanmak suretiyle çalışabilen, karbonmonoksit ölçüm aralığı 0-300 ppm aralığında olan, besleme gerilimi 24 VDC olan, sensör ömrü en az 2 yıl olan, üzerinde çalışma durumunu gösterir led bulunan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, TS EN 50545-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip cihazın iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.420.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.