

35.460.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.460.1110	(840-221)
Tanımı	6 Kanallı Digital Dimmer	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	2575,00	258,00	129,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	4590,00	806,00	403,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2580,00	258,00	129,00
2015	2610,00	284,00	142,00
2022-3	10410,00	1370,00	685,00
2022-2	10092,00	1050,00	525,00
2016	2690,00	361,00	180,50
2022-1	8240,00	1050,00	525,00
2017	2490,00	389,00	194,50
2023-1	12340,00	2120,00	1060,00
2023-2	16580,00	3400,00	1700,00
2018	2760,00	446,00	223,00
2020	3680,00	660,00	330,00
2019	3580,00	562,00	281,00

35.460.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SALON IŞIK, KONTROL DIMMER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Kanalların her birisi 12 A yük besleyecek olan cihaz mikro-işlemci kontrollü yapıya sahip olacaktır. Bu sayede, kanal durumu, kanal seviyeleri, ön-ısıtma, dengeleme eğrisi gibi fonksiyonlar cihaz üzerinden yapılacaktır. Cihaz ısınmadan kaynaklanan problemlerin oluşmasını engelleyecek soğutma mekanizmasına ve cihaz aynı zamanda harici bir kontrol ekipmanına ihtiyaç duymadan çalışabilecek yapıya sahip olacaktır. Üzerindeki yazılım RS-232 bağlantısı ile değiştirilebilecektir ve yeni sürümleri kolaylıkla cihaza yüklenebilecektir. Cihazı arkasında enerji bağlantıları 3 faz beslemeli, otomatik hat korumalı olacak cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.