

35.440.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.440.2103 (833-733)

Tanımı 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	1170,00	121,00	60,50
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	159,00	7,65	3,83
2023-1	650,00	39,50	19,75
2020	194,00	11,40	5,70
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	234,00	14,00	7,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	561,00	25,50	12,75
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	350,00	19,60	9,80
2022-2	554,64	19,60	9,80
2023-2	809,00	63,50	31,75
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	192,00	9,65	4,83

35.440.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

LED'li Acil durum yönlendirme armatürü

Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliđi'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliđe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, iş yerine nakli ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.440.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.