

35.430.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.430.1103 (833-1212)
Tanımı	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölge
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	3300,00	302,00	151,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	3230,00	239,00	119,50
2017	2920,00	208,00	104,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	9110,00	565,00	282,50
2013	0,00	0,00	0,00
2021	4190,00	434,00	217,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	5700,00	434,00	217,00
2022-2	8976,60	434,00	217,00
2023-2	15190,00	1400,00	700,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	11560,00	874,00	437,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	3360,00	355,00	177,50

35.430.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dijital Acil Anons Çađrı İstasyonu

Acil Anons Çađrı İstasyonu masa üstü tip olmalıdır ve istenen bölgelere anons yapmak için kullanılacaktır. Acil Anons Çađrı İstasyonu öncelik seviyesi, anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ayarlanabilecektir. Acil anons çađrı istasyonu tuşlu ya da dokunmatik olacaktır. Acil anons çađrı istasyonu, TS EN 54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dijital acil anons çađrı istasyonu iş yerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.