

35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.430.1320	(833-1460)
Tanımı	Duvar Hoparlörü, Acil Anons Sistemleri	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	196,00	16,00	8,00
2019	222,00	23,20	11,60
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	217,00	18,40	9,20
2020	227,00	27,30	13,65
2022-3	428,00	43,50	21,75
2008	0,00	0,00	0,00
2021	283,00	33,40	16,70
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	734,00	108,00	54,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	383,00	33,40	16,70
2022-2	417,96	33,40	16,70
2023-1	552,00	67,50	33,75
2004	0,00	0,00	0,00

35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar Hoparlörü

Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal malzemeden üretilmiş olmalıdır. 6W güçte ses basınç seviyesi en az 90dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olan duvar hoparlörünün iş yerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.