

35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.440.2202 (833-752)

Tanımı 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli, Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	297,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	372,00	0,00	0,00
2021	447,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	372,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	671,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1090,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1530,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1084,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	0,00	0,00

35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) (Ölçü: Adet)

Acil durumlarda kullanılan, TS EN 60598-2-22 standartına uygun, çalışma sıcaklık aralığı 0-40 °C olan, en az IP 40 koruma sınıfı, şebeke gerilimi kesildiğinde belirtilen süreleri kesintisiz olarak verecek kapasitede sızdırmaz kuru tip tam bakımsız kurşun asit akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız ve taşınabilen aydınlatma armatürü, iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.