

35.460.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.460.1120 (840-222)
Tanımı	12 Kanallı Digital Dimmer
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3090,00	258,00	129,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	3120,00	284,00	142,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3860,00	389,00	194,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	20440,00	1370,00	685,00
2013	3090,00	258,00	129,00
2018	5310,00	446,00	223,00
2022-1	18350,00	1050,00	525,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	31200,00	3400,00	1700,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	9910,00	806,00	403,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	6890,00	562,00	281,00
2022-2	20124,00	1050,00	525,00
2016	3200,00	361,00	180,50
2020	7940,00	660,00	330,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	23670,00	2120,00	1060,00

35.460.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SALON IŞIK, KONTROL DIMMER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Kanalların her birisi 12 A yük besleyecek olan cihaz mikro-işlemci kontrollü yapıya sahip olacaktır. Bu sayede, kanal durumu, kanal seviyeleri, ön-ısıtma, dengeleme eğrisi gibi fonksiyonlar cihaz üzerinden yapılacaktır. Cihaz ısınmadan kaynaklanan problemlerin oluşmasını engelleyecek soğutma mekanizmasına ve cihaz aynı zamanda harici bir kontrol ekipmanına ihtiyaç duymadan çalışabilecek yapıya sahip olacaktır. Üzerindeki yazılım RS-232 bağlantısı ile değiştirilebilecektir ve yeni sürümleri kolaylıkla cihaza yüklenebilecektir. Cihazı arkasında enerji bağlantıları 3 faz beslemeli, otomatik hat korumalı olacak cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.