

35.500.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.500.1022 (880-244)
Tanımı	6x2x1,5+1,5 mm ² , J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (VDE 0815)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	6,65	0,60	0,30
2018	10,00	0,95	0,48
2011	0,00	0,00	0,00
2019	12,60	1,20	0,60
2017	8,35	0,81	0,41
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	18,50	1,80	0,90
2022-1	30,80	2,35	1,18
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	77,31	2,35	1,18
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	5,10	0,50	0,25
2022-3	78,50	3,10	1,55
2005	0,00	0,00	0,00
2020	13,40	1,45	0,73
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	117,00	7,70	3,85
2016	7,00	0,75	0,38
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,00	4,80	2,40
2008	0,00	0,00	0,00
2014	6,15	0,55	0,28

35.500.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

J-Y(St)Y Yangın Alarm Kabloları (Ölçü: m) (VDE 0815)

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı -30 °C ile +70 °C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TS 13767 standardına uygun yangın alarm kablolarının iş yerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil. (dâhili tesisatta PVC boru dâhildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.