

35.505.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.505.7102 (880-579)
Tanımı	48 Portlu, Utp Cat5e Patch Panel
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	164,70	41,00	20,50
2014	198,00	45,50	22,75
2018	354,00	78,50	39,25
2015	209,00	50,00	25,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	280,00	68,50	34,25
2008	0,00	0,00	0,00
2020	476,00	117,00	58,50
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	556,00	143,00	71,50
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	458,00	99,00	49,50
2023-2	1720,00	461,00	230,50
2016	247,00	63,50	31,75
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	973,00	186,00	93,00
2022-1	598,00	143,00	71,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	929,50	143,00	71,50
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	288,00	144,00

35.505.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Utp Cat 5e Patch Panel (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 tipi 8 Kontaklı dışı konnektörlü, 19 inch genişliğinde, Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış ANSI/TIA/EIA-568 B, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.