

## 35.500.2458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2458 (880-358)

**Tanımı** 16x2x1.00 mm<sup>2</sup>, LIY (St) CY-TP sinyal kablosu, LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5,10	0,80	0,40
2014	6,15	0,90	0,45
2003	0,00	0,00	0,00
2018	9,35	1,55	0,78
2009	0,00	0,00	0,00
2021	22,70	2,90	1,45
2016	7,15	1,25	0,63
2005	0,00	0,00	0,00
2019	13,30	2,00	1,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	124,00	4,95	2,48
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	16,50	2,35	1,18
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7,85	1,35	0,68
2022-1	37,50	3,80	1,90
2022-2	122,82	3,80	1,90
2023-2	185,00	12,40	6,20
2007	0,00	0,00	0,00
2015	6,70	1,00	0,50
2023-1	139,00	7,70	3,85

## 35.500.2458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min %85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil. (dâhili tesisatta PVC boru dâhildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.