

## 11.5-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.5-014

**Tanımı** B-35 Beton Travers için (Orta) İzolatörü Demiri

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	19,37	0,00	0,00
2017	12,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	8,04	0,00	0,00
2020	22,12	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	13,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	28,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	66,81	0,00	0,00
2014	6,78	0,00	0,00
2023-1	152,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	7,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 11.5-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafa, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)
- b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.

## 11.5-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.