

11.5-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.5-017

Tanımı C-35 Demir Travers için (Taşıyıcı) İzolatörü Demiri

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	7,56	0,00	0,00
2017	13,93	0,00	0,00
2014	7,27	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	14,84	0,00	0,00
2020	23,74	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	20,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	30,63	0,00	0,00
2022-1	71,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	163,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	8,63	0,00	0,00
2013	5,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

11.5-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)
- b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.

11.5-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.