

11.5-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.5-018

Tanımı C- 6 Beton Travers için (Taşıyıcı) İzolatörü Demiri

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	6,25	0,00	0,00
2016	7,13	0,00	0,00
2017	11,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	4,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	12,26	0,00	0,00
2020	19,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	17,17	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	25,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	6,01	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

11.5-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)
- b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.

11.5-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.