

## 11.5-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.5-019

**Tanımı** C-15 Beton Travers için (Taşıyıcı) İzolatörü Demiri

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	17,17	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	25,30	0,00	0,00
2016	7,13	0,00	0,00
2015	6,25	0,00	0,00
2014	6,01	0,00	0,00
2017	11,51	0,00	0,00
2018	12,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,23	0,00	0,00
2013	4,99	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	19,61	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## 11.5-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafa, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)
- b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.

## 11.5-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.