

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.6.1-002

Tanımı K3 (Sis Tipi) H.H. Zincir İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2020	135,80	25,11	10,09
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	108,74	17,59	7,08
2007	0,00	0,00	0,00
2016	89,92	13,84	5,56
2015	78,19	11,35	4,56
2019	141,79	23,55	9,48
2021	191,13	27,89	11,19
2008	0,00	0,00	0,00
2014	74,25	10,63	4,27
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	417,72	45,64	18,38
2017	102,36	15,19	6,11
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	819,29	80,57	32,42
2013	64,84	9,55	3,84

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.