

KTB.95.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.2016

Tanımı 1" EMT Boru dirseği 90 derece

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	63,73	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	22,19	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	87,02	5,36	2,68
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	69,88	4,00	2,00
2022-3	63,73	0,00	0,00
2024	134,26	10,72	5,36
2013	0,00	0,00	0,00

KTB.95.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

EMT BORU DİRSEĐİ (90°) İ eperi pürüzsüz bir epere sahip olmalı, Materyali elektro galvanizli elik gövde, 1" -2" arası ölçülerde dışsız boru (EMT) boru, Kolay kablo ekimini sađlayan geniş radüslü, Amerikan UL sertifikasına sahip olmalı, Her türlü işilik, montaj, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.