

## KTB.95.2022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.2022

**Tanımı** 1 ½" EMT Boru dirseği 45 derece

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	137,03	0,00	0,00
2024	273,28	10,72	5,36
2021	44,30	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	146,64	4,00	2,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	137,03	0,00	0,00
2023-2	182,62	5,36	2,68
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.95.2022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

EMT BORU DİRSEĐİ (45°) İ eperi pürüzsüz bir epere sahip olmalı, Materyali elektro galvanizli elik gövde, 1 ½ " -2" arası ölçülerde dışsız boru (EMT) boru, Kolay kablo ekimini sađlayan geniş radüslü, Amerikan UL sertifikasına sahip olmalı, EMT boru ile iki adet sıkmalı veya muf yardımıyla birleştirilmeli, Her türlü işilik, montaj, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

## KTB.95.2022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.