

KTB.95.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.2023

Tanımı ½", ¼" EMT Buat,çelik, kare

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	65,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	65,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	80,61	4,00	2,00
2021	22,46	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	100,39	5,36	2,68
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.95.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Galvanizli elik kare gvde EMT boru iin terminal bađlantı kutusu, Arka n ve yanlarda olmak zere '1/2 " - 1/4" patlatma deliklerine sahip olmalı, Sa kalınlıđı 0,7 mm Rakor zerindeki somun ile EMT boru sabitlenmeli, Amerikan UL sertifikasına sahip olmalı, Her trl iřilik, montaj, yatay-dřey tařıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.