

KTB.95.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.4003

Tanımı Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1168,37	15,77	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	3150,00	12,00	6,00
2022-3	1168,37	20,49	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	450,00	10,00	5,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	3922,80	16,08	8,04
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.95.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

48 V DC Besleme Parafudrları, izin verilen maksimum çalışma voltajı asgari 60 V DC, Nominal yıldırım koruma akımı asgari 1 kA . Faz-nötr arası voltaj koruma seviyesi 350V altı olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.