

## 25.650.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.650.4105

**Tanımı** 12 Ø mm (5/8"), Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Hastane Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl  | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.650.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)

Oksijen, medikal hava ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere zararlı cisimlerden arındırılmış, medikal sistemlerde kullanılmaya uygun, 30 atmosfer basıncına denenmiş, 12 Atmosfer işletme basıncında, giriş ve çıkış rakorlu, hızlı müdahale imkanı sağlamak için çeyrek turda tam açma ve kapama imkanı olan, elle açılıp kapama volanlı, pirinçten preste şekillendirilmiş, duvara monte edilebilen valfin temini dubel ve pirinç vida ile duvara tespiti.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.650.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.