

35.160.7100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.7100

Tanımı PVC Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)
Düz veya ızgara kapaklı, kablo girişli, en az IP 54 koruma sınıfında olan menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi.
Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyat

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.7100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PVC Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)

Düz veya ızgara kapaklı, kablo girişli, en az IP 54 koruma sınıfında olan menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine yerleştirilmesi.

Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dâhil değildir.

35.160.7100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.