

## 35.170.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.2100

**Tanımı** LED Bar Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: m.)  
Alüminyum ekstrüzyon gövdeli ve opal polikarbon difüzörlü,  
geniřlięi en az 1,3 cm olan,  
verilen IK mekanik dayanım derecelerine ve IP koruma derecelerine sahip,  
modül kartı en az 1 mm kalınlığında PCB özellikte o

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

LED Bar Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: m)  
Alüminyum ekstrüzyon gövdeli ve opal polikarbon difüzörlü,  
genişliđi en az 1,3 cm olan,  
verilen IK mekanik dayanım derecelerine ve IP koruma derecelerine sahip,  
modül kartı en az 1 mm kalınlığında PCB özellikte olan  
armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi. Sürücü fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.