

## 35.170.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.2200

**Tanımı** Sürücü (Güç Kaynağı): (Ölçü: Ad.)  
Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan,  
çıkış gerilimi 24 VDC olan,  
verimi en az %83 olan,  
-35...+50°C çalışma sıcaklık aralığı olan,  
ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kurul

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sürücü (Güç Kaynađı): (Ölçü: Ad.)

Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan,

çıkış gerilimi 24 VDC olan,

verimi en az %83 olan,

-35...+50°C çalışma sıcaklık aralığı olan,

ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan,

PFC değeri en az 0,95 olan

sürücünün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.