

25.489.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.489.1100
Tanımı	Duvar Tipi Split klimalar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.489.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Split Klima Cihazları: (Ölçü: Ad.) (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)
Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliđine sahip, sođutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliđi olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiđinde aynı ayar da çalışmaya devam eden, ortam sıcaklıđını deđiştirmeden nem alma özelliđi olan, çalışma sıcaklık aralıđı -7°C ile +43°C arasında, sezonsal enerji verimliliđi SEER en az 5.8 , SCOP en az 4 olan split klmanın iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.489.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.