

## 25.489.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.489.1102

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW, Duvar Tipi Split klimalar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## 25.489.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Split Klima Cihazları: (Ölçü: Ad.) (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)  
Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliđine sahip, sođutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliđi olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiđinde aynı ayarda çalışmaya devam eden, ortam sıcaklığını deđiştirmeden nem alma özelliđi olan, çalışma sıcaklık aralığı -7°C ile +43°C arasında, sezonsal enerji verimliliđi SEER en az 5.8 , SCOP en az 4 olan split klimanın iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.489.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.