

## 25.246.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.246.1100

**Tanımı** Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli : (Ölçü: m2)  
TSE EN 1264-1 standartına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, en az 30 kg/m<sup>3</sup> dansiteye veya en az 200 kpa basma dayanımına sahip ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başları olan v

**Birimi** m2

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.246.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli: (Ölçü: m<sup>2</sup>)

TSE EN 1264-1 standartına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, en az 30 kg/m<sup>3</sup> dansiteye veya en az 200 kpa basma dayanımına sahip ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başları olan ve yerden ısıtma borularının geçişine olanak sağlayarak modülasyon imkanı veren kapalı gözenekli yapıdaki EPS panel ve üzerinde ayrıca plastik folyo benzeri bir tabaka kaplanarak şap suyunun döşemeye geçişi engellenmiş ve kopma-ezilmeye karşı mukavemeti artırılmış panelin 2 cm lik dip kısmı düz 2/2,5 cm lik üst kısmı boruların üzerine yataklanacağı derinlikte olan modülasyon panelinin işyerine temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.246.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.