

## KTB.61.8010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.8010

**Tanımı** Dimmer Anahtar DC ( 12V/24/36V ) 6A

**Birimi** Adet

**Kurum** Kltr Bakanlıęı


**Fasikl**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## KTB.61.8010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

DC ( 12V/24/36V ) ışık şiddetini kontrol edebilir, yüksek verimlidir, düşük ısı üretir. Ters polarite koruması ve yüksek akım koruması olmalıdır.

Giriş voltajı : 12V-36V , Çıkış Akımı : 0,6 Amper, Devamlı akım: 5A ( Dimmer yük altında iken sürekli olarak 10A veremeyecek durumda olursa düşeceği minimum amper değeridir.) Potansiyometre :0-5V , PWM Aralığı : 0-100 % , Kontrol frekansı :25 KHz , Malzeme: plastik ve metal alaşım, En az 0-15 adet ' e kadar armatürü desteklemelidir. Ölçü: her türlü nakliyesi, zayıatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Not : Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.8010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.