

## 32.28.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.28.1-002

**Tanımı** 6kV, 1x35s/16 mm<sup>2</sup> YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2017	132,91	119,81	0,00
2018	150,48	135,14	0,00
2016	123,96	111,56	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	382,20	318,05	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	206,83	185,02	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	195,52	176,42	0,00
2013	79,92	70,61	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	230,49	202,34	0,00
2014	89,64	78,17	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	98,74	87,16	0,00
2023-1	667,94	549,49	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 32.28.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.28.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.