

## 32.28.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.28.1-004

**Tanımı** 6kV, 1x70s/16 mm<sup>2</sup> YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	116,84	103,10	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	231,31	208,66	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	157,25	141,72	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	244,69	218,82	0,00
2016	146,67	131,97	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	272,65	239,27	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	452,17	376,09	0,00
2018	178,04	159,85	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	94,58	83,53	0,00
2014	106,08	92,47	0,00
2023-1	790,20	649,72	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 32.28.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.28.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.