

32.34.9-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.9-027
Tanımı	2x185 s mm ² , 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	82,62	69,27	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	93,77	78,13	0,00
2016	77,14	64,50	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	438,47	317,70	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	129,22	106,98	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	249,30	183,89	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	145,68	116,98	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	121,47	102,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

32.34.9-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.