

### 39.3.b-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>39.3.b-002</b>
<b>Tanımı</b>	40-100 A Trifaze Pako Şalter
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	67,29	25,19	0,00
2019	91,87	32,88	0,00
2013	38,74	13,16	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	62,60	22,33	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	57,57	20,80	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	48,58	16,25	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	97,45	34,49	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	473,35	102,41	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	123,58	37,71	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	263,47	59,28	0,00
2014	48,12	14,57	0,00

### 39.3.b-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiđi



#### Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

### 39.3.b-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.