

## 15.530.1367 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.530.1367

**Tanımı** Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1320,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1308,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1280,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1248,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1096,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 844,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 577,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 382,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 267,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 235,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 198,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 127,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 103,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.530.1367 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, taşıyıcı sistemin çerçevesini oluşturan, taban ve tavana sabitlenecek Duvar U- profillerinin (DU) döşemeye temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dübel kullanılarak sabitlenmesi, Duvar C- profillerinin (DC) kat yüksekliğinden 10 mm kısa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek DC profillerin duvara temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dübel kullanılarak sabitlenmesi, DC profillerinin 60 cm aralıklarla DU profillerinin arasına DC profiller yüzleri aynı tarafa bakacak şekilde yerleştirilmesi, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45° açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden 10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 - 15 mm yükseltilerek DC ve DU profillere, vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, ilk katta borazan vidalarla düşeyde en fazla 75 cm mesafede, ikinci katta borazan vidalarla düşeyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, levha yatay derzlerinin her iki yüzde ilk katlarda birbirinden en az 40 cm, ikinci katlarda alt kattaki alçı levha derzlerinden en az 25 cm şaşırtılması, 3 mm'den fazla boşluklara derz dolgu alçısı ile ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, yüzey kontrolü yapıldıktan sonra kendinden yapışkanlı file derz bandının alçı levha ek yerlerini ortalayacak şekilde yapıştırılması, bant üzerine 10 cm genişliğinde ilk kat derz dolgu alçısı uygulanması, en az 2 saat sonra 20 cm genişliğinde ikinci kat derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Not:

- 1) Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN 13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz için eklenecektir.
- 2) 0,50 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.
- 3) TS 1475-1 uygulama standardında belirtilen uygulama kurallarına uyulmalıdır.

## 15.530.1367 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                              |        |          |
| 10.240.5583 |                 | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha                                                      | m²     | 4,200000 |
| 10.200.3016 | 04.457/3P       | 0,6 mm sacdan mamul DU100 profilli alçı levhalar için Sıcak daldırma galvanizli sac profil (TS 12761) | m      | 0,840000 |
| 10.200.3010 | 04.457/3J       | 0,6 mm sacdan mamul DC100 profilli alçı levhalar için Sıcak daldırma galvanizli sac profil (TS 12761) | m      | 2,100000 |
| 10.200.3034 | 04.457/4N       | Ses yalıtım bandı, 10 cm, 3 mm polietilen süngerden mamul                                             | m      | 1,300000 |
| 10.420.1012 | 04.274/1        | Vida ve plastik dübel                                                                                 | Adet   | 2,200000 |
| 10.420.1013 | 04.714/P2O      | Borozan vida, her ebatla, 1 kutu 1000 Adet                                                            | Kt     | 0,040000 |
| 10.200.3031 | 04.457/4K       | Derz bandı, cam elyafından mamul                                                                      | m      | 3,000000 |
| 19.100.2434 |                 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması                                                                  | m³     | 0,001000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                              |        |          |
| 10.100.1033 | 01.033          | Alçı levha ustası                                                                                     | Saat   | 1,300000 |
| 10.100.1038 | 01.206          | Alçı levha ustası yardımcısı                                                                          | Saat   | 1,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                              | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                     |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.