

32.26.1.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.26.1.2-006
Tanımı	1kV, 3x95sc/ 50sc mm ² YAVV Cıv.Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	175,81	132,15	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	384,90	238,23	0,00
2013	74,18	52,89	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	215,91	151,56	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	119,67	89,74	0,00
2018	136,28	101,22	0,00
2015	91,76	65,28	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	682,42	411,60	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	188,46	138,59	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	111,91	83,56	0,00
2014	84,77	58,55	0,00

32.26.1.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.'un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. (Kablo başlıklarının harici tiplerde bulunan izolatörler hariç) Dahili ve harici şartlarda aynı boyutlarda imal edilen, birleştireceđi kabloların kesitlerine (Akım taşıma kapasitesi ve ölçüleri bakımından) uygun ve damar sayısı kadar iletken bağlantı borusu dahil.
- b) Montaj: Poz 32.20.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.26.1.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.