

32.34.2-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.2-017

Tanımı 1kV, 4x10 mm² YVŞV K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	91,42	73,17	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	80,92	66,10	0,00
2018	150,88	126,49	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	195,50	165,12	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	124,15	104,42	0,00
2017	132,97	112,14	0,00
2021	234,14	189,37	0,00
2023-1	702,66	514,26	0,00
2020	207,87	173,17	0,00
2015	100,01	81,58	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	399,69	297,66	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

32.34.2-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.34.2-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.