

24.7.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	24.7.1.2
Tanımı	DAPT dw-TM Kumanda Pano Karkası
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	3104,00	1801,00	350,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	5011,89	2862,75	554,02
2013	2117,00	1140,00	220,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7292,10	3278,25	635,78
2015	2570,00	1406,00	272,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	13074,34	5185,79	999,69
2023-1	22510,68	8967,03	1727,69
2008	0,00	0,00	0,00
2017	3469,00	1936,00	376,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	4259,18	2188,48	424,25
2014	2373,00	1263,00	244,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	5730,43	3000,41	581,20
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

24.7.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun olarak, HRP veya DKP sacdan imal edilmiş, yan ve üstü açık, birinci ve sonuncu panonun yan yüzleri kapalı, arka yüzü açık olan, sac ve demir kısımların içi, dışı ve iskeleti dış etkenlere dayanacak şekilde boyanmış, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için 30x3 mm² bakır bara konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demiri yapılmış, kroşeleri konulmuş, ileride donatılacak yedek fiderlerin aletleri için montaj delikleri açılmış ve panonun görüntüsü bozulmayacak şekilde kapatılmış, 2050x800x600 mm ebatlarında pano karkası. Projesine göre pano üzerine konulacak ve merkezlerin ölçme, kumanda, alarm, kilitleme ve cebri soğutma sistemlerinin AC ve DC yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri), kablo papuçları, kablo etiketleri, sinyal lambası ve benzeri malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri; panonun donanımında kullanılacak ve bedelleri ilgili pozlardan ödenecek olan ölçü, kumanda, arıza ihbar rölesi, yardımcı güç ve bunun gibi alet ve cihazların montaj bedeline dahildir. Bunların dışındaki pano malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlarından (Poz 16., Poz 24.7.2. ve Poz 25.) ayrıca ödenecektir.
- b) Montaj: Poz 24.7.1.1.b'deki şartlarla.

24.7.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.