

22.4.8-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.8-002

Tanımı 7.2 kV, 1250A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10399,00 | 1855,00 | 350,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8747,00 | 1189,00 | 220,00 |
| 2017 | 11786,00 | 1998,00 | 376,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25124,28 | 3405,57 | 635,78 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13729,28 | 2266,56 | 424,25 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18202,87 | 2974,81 | 554,02 |
| 2022-1 | 72328,31 | 5434,69 | 999,69 |
| 2014 | 9846,00 | 1319,00 | 244,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9716,00 | 1459,00 | 272,00 |
| 2020 | 19369,51 | 3117,92 | 581,20 |
| 2023-1 | 172107,22 | 9415,10 | 1727,69 |

22.4.8-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

-Baralar

-Yük ayırıcısı

-Kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan yük ayırıcısı

-3 Adet YG sigorta

-3 Adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır.)

-24 kV'a kadar faz-toprak ya da faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü3 Adet YG sigorta

- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

- ampermetre ve sayaçlar,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ve gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.8-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.