

## 32.34.9-083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.9-083

**Tanımı** 10kV, 1x120s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	63,76	47,37	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	39,58	27,92	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	48,96	34,46	0,00
2014	45,27	30,91	0,00
2016	59,64	44,11	0,00
2023-1	365,51	217,20	0,00
2022-1	206,04	125,72	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	93,66	69,75	0,00
2018	72,63	53,43	0,00
2021	115,23	79,99	0,00
2020	100,45	73,14	0,00

## 32.34.9-083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.9-083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.