

## 32.34.9-090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.9-090

**Tanımı** 10kV, 3x70s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	129,02	81,01	0,00
2013	112,16	73,18	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	283,04	191,76	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	138,80	90,33	0,00
2018	204,23	140,06	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	598,05	329,62	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	167,51	115,62	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	262,75	182,84	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	178,96	124,17	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	327,48	209,70	0,00
2023-1	1065,13	569,48	0,00

## 32.34.9-090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.9-090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.