

32.34.9-095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-095

Tanımı 10kV, 3x240s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	182,51	118,64	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	235,28	163,08	0,00
2016	220,23	151,86	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1400,79	747,66	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	147,48	96,12	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	169,66	106,40	0,00
2021	430,54	275,34	0,00
2020	372,08	251,80	0,00
2018	268,50	183,94	0,00
2019	345,41	240,11	0,00
2022-1	786,50	432,78	0,00

32.34.9-095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.