

25.20-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.20-002

Tanımı Saatli Tip 3x60A Sokok Lambası Zaman Şalter

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	106,90	78,40	26,27
2013	95,50	70,80	23,72
2015	115,60	87,40	29,28
2005	0,00	0,00	0,00
2016	145,10	111,90	37,49
2017	155,60	120,20	40,27
2019	228,90	176,95	59,29
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	498,72	318,91	106,86
2020	241,02	185,58	62,17
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	877,59	550,95	184,60
2010	0,00	0,00	0,00
2021	278,58	202,96	67,99
2018	172,63	135,56	45,42

25.20-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsfla ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.